(21)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हरिद्वार।

पत्रांकः न–6/फा0स0ह0/2020 दिनांकः 31/1/2020।

सेवा में,

स्वामी/व्यवस्थापक

मैं शैफील्ड स्कूल

आई0पी0 सलेमपुर

विषयः अग्निशमन सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया दिनांकः 31/1/20 को निकट I.P.-2 सलेमपुर स्थित आपके शैफील्ड स्कूल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये अधोहस्ताक्षरीय द्वारा निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान आपके स्कूल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें निम्न प्रारूपानुसार उपलब्ध पाये गये, जो कि पर्याप्त नहीं हैं।

अतः निम्न कालम संख्या–4 में अंकित अग्नि सुरक्षा उपकरणों/संसाधनों को यथाशीघ्र स्थापित/पूर्ण कर इस कार्यालय को लिखित तौर पर अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र0सं0	संस्थान में उपलब्ध व्यवस्थायें	संख्या/क्षमता	आवश्यकता/जो व्यवस्था और की जानी है
01	02	03	04
1	ABC टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर 4kg	04	4 और
2	DCP टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	—	
3	CO_2 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	—	01 और
4	मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर	—	—
5	मौड्यूलर फायर एक्सटिंग्यूशर	—	
6	फायर बकेट्स		
7	होजरील	—	02 और
8	फायर हाईड्रेन्ट	—	—
9	स्प्रिंग कलर सिस्टम	—	—
10	फायर अलार्म सिस्टम	—	लगाना
11	स्मोक डिटैक्टर सिस्टम	—	—
12	भूमिगत वाटर टैंक क्षमता		
13	टैरिस टैंक की क्षमता	2000	3000 लीटर
14	फायर एक्स0 की रिफिलिंग की तिथि		
15	सैट बैक की स्थिति	—	
16	क्या संस्थान में कार्यरत कर्मचारी फायर एक्सटिंग्यूशर्स को चलाना जानते है।	yes	
17	संस्थान के मुख्य द्वार पर आवश्यक टेलीफोन नम्बर एवं निकासी मार्गो चिन्ह		लगाना
18	संस्थान के पास अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र उपलब्ध है कि नहीं	yes/No	लेनी है।

अतः जान–माल एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में परिलक्षित अव्यवस्थाओं/कमियों का निवारण किया जाना नितान्त आवश्यक है, एन0बी0सी0 2016 के भाग–04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप, उपरोक्त दिये गये सुझाव के अनुसार अनुपालन कर 15 दिवस में इस कार्यालय को अवगत कराये, समय पर आख्या प्राप्त न होने एवं इस दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के आप स्वंय जिम्मेदार होंगे।

(Abhinav Krishna Sharma)
प्रबन्धक
शैफफील्ड हाई स्कूल, हरिद्वार
गंगोत्री ऐनक्लेव, फेस-3
सलेमपुर महदूद
बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

प्रभारी अधिकारी
फायर स्टेशन मायापुर
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय जनपद हरिद्वार को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner